

Gasbeschaffenheit für das Jahr 2021

Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder.

Ausspeisezone Hürth

<i>Monat</i>	<i>Kohlenstoffdioxid (%)</i>	<i>Normdichte (kg/Nm³)</i>
Januar	1,433	0,8239
Februar	1,406	0,8249
März	1,425	0,8250
April	1,492	0,8290
Mai	1,367	0,8299
Juni	1,445	0,8304
Juli		
August		
September		
Oktober		
November		
Dezember		

Die Abrechnungsgrößen sind gemäß DVGW Arbeitsblatt G685 vom vorgelagerten Netzbetreiber ermittelt.

Stand: 13. Juli 2021