

Veröffentlichung gemäß § 23c Abs. 3 EnWG

Gemäß § 23c Abs. 3 EnWG sind Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen verpflichtet, diverse netzrelevante Daten in geeigneter Weise zu veröffentlichen.

Jahreshöchstlast in MS 2025:	82.925 kW
Jahreshöchstlast in NS 2025:	17.358 kW
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene 2025:	581.689.190 kWh
Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene 2025:	99.616 kW
Summe der Einspeisungen in MS 2025:	134.257.614 kWh
Summe der Einspeisungen in NS 2025:	511 kWh

Den zeitlichen Verlauf stellen wir auf Wunsch zur Verfügung.

<i>Spannungsebene</i>	<i>Verlustenergie</i>	<i>Beschaffungskosten</i> <i>[ct/kWh]</i>
MS	0,6 %	11,204
MS/NS	0,8 %	11,204
NS	0,8 %	11,204